

Pleszew, dnia 02. 12. 2021r

ZDP. BU. 252.29. 2021

ZDP. BU. 252.30.2021

**Wykonawcy
Uczestnicy w postępowaniu**

Dotyczy: **zapytanie ofertowe na realizację zadań**

- „**poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew (przebudowa i doposażenie)**”
- „**poprawa bezpieczeństwa na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy – wykonanie nowego przejścia dla pieszych**”

Zamawiający informuje że, wpłynęło zapytanie dotyczące pozycji w kosztorysie

Pytanie

Pozycja „powierzchnie z mas skracających drogę hamowania układane na drogach” proszę o wskazanie technologii wykonania powyższego i jeśli Państwo posiadacie proszę o przesłanie SST

Odpowiedź:

W poz. 13 „powierzchnie z mas skracających drogę hamowania układane na drogach” – należy przewidzieć masy mające aprobatę techniczną i udokumentowaną zdolność skracającą drogę hamowania do min 20% wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Grubość masy 3 – 5 mm.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Pleszewie

mgr inż. Halina Meller