

Pleszew, dn. 07.02.2017r

**Zamawiający:**

Powiat Pleszewski  
ul. Poznańska 79  
63 – 300 Pleszew

Numer sprawy: ZDP . 252. 2. 2017.

**Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na: **“Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary – Kucharki (od km 0+000 do km 2+003)”**

Zamawiający: Powiat Pleszewski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły do Zamawiającego zapytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Brak w przedmiarze pozycji czyszczenia i profilowania rowów – roboty ziemne.

Odpowiedź

Oczyszczenie rowów policzone jest w robotach ziemnych wykonanie wykopów i wynika z tabeli robót ziemnych

Pytanie nr 2

Brak specyfikacji technicznej wykonania drenażu rurowego oraz odniesienia w dokumentacji projektowej

Odpowiedź

Dołączamy pozycje SST - Drenaż

Pytanie nr 3

Brak w przedmiarach pozycji włączenia przykanalika do studni rewizyjnej przez uszczelkę in situ.

Odpowiedź

włączenie przykanalika poprzez uszczelkę insitu należy wliczyć w cenę wpustu deszczowego

Pytanie nr 4

Brak w przedmiarach pozycji włączenia poprzez trójnik 400/200 przykanalików od studzienek ściekowych dn 500

Odpowiedź

włączenie należy wykonać poprzez uszczelkę in situ bezpośrednio w kanał. Włączenie przykanalika poprzez uszczelkę insitu należy wliczyć w cenę wpustu deszczowego

Renata Zalaszevska  
/-/  
Przedwodniczący Komisji Przetargowej