

Pleszew, dn. 27.04.2018r

**Zamawiający:**  
Powiat Pleszewski  
ul. Poznańska 79  
63 – 300 Pleszew

Numer sprawy: ZDP . 252.5. 2018.

**Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na:  
**„Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin”**

Zamawiający: Powiat Pleszewski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęło do Zamawiającego zapytanie, na które udziela się odpowiedzi:

**Pytanie1.** Ad kosztorys ofertowy poz. 2. Prosimy o poprawne podanie m<sup>2</sup> dla pozycji frezowanie nawierzchni lub określenie, skąd wynika wyliczenie: „8,091/0,04”.

**Odpowiedź:** Wynika to z tabeli wyrównania nawierzchni i średniej grubości frezowania. Tabela wyrównania /frezowanie nawierzchni w załączniku.

**Pytanie2.** Ad kosztorys ofertowy poz. 2. W pozycji tej jest grubość 7 cm, natomiast w opisie technicznym oraz w przekrojach poprzecznych jest gr. 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** W kosztorysie powinno być gr. 8 cm. W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy.

Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie  
/-/  
Halina Meller