

Nr ZDP. 252. 5. 2020

Pleszew, dnia 13.07. 2020r

Zamawiający
Powiat Pleszewski
ul. Poznańska 79, 63 – 300 Pleszew
reprezentowany przez:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Hallera 54, 63 – 300 Pleszew

Dotyczy:

przetarg nieograniczony na : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew”

Zamawiający Powiat Pleszewski w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew, zawiadamia iż w przedmiotowym postępowaniu , wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zamieszcza poniżej treść zapytania oraz wyjaśnienie treści

Pytanie. SST D-08.02.02 Chodnik z betonowej kostki brukowej podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że betonowe kostki brukowe przeznaczone na chodnik powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

Odpowiedź: *kostki brukowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338*

Przewodniczący Komisji
Sylwia Paszkowiak - Drogoś