

Pleszew, dnia 03. 07. 2020r.

Zamawiający
Powiat Pleszewski
ul. Poznańska 79, 63 – 300 Pleszew
reprezentowany przez:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Hallera 54, 63 – 300 Pleszew

Dotyczy:

przetarg nieograniczony na : Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec

Zamawiający Powiat Pleszewski w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew, zawiadamia iż w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zamieszcza poniżej treść zapytania oraz wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1.

I. Ze względu na brak w dokumentacji opisu technicznego lampy hybrydowej doświetlającej przejście dla pieszych Wykonawca wnosi o odpowiedź:

1. Czy lampa ma być zasilana z ogniw fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej a może z sieci?
2. Na jakiej wysokości ma być zamontowana oprawa wraz z określeniem danych dotyczących oprawy?

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące lampy hybrydowej:

- *słup stalowy ocynkowany; oprawa na wysokości- 6m; słup wysokości 8m*
- *turbina wiatrowa + ogniwa fotowoltaiczne (preferowane polikrystaliczne)*
- *akumulator pełny żelowy (hermetyczny)*
- *sterowanie – solarny regulator ładowania,*
- *sposób włączania/wyłączania – zastosowanie czujnika zmierzchowego,*
- *czas pracy lampy hybrydowej – zgodnie z obowiązującymi normami;*
autonomia – od 6 dni
- *źródło światła – oprawa LED od 48W (barwa zimna biała);*
wodoszczelność oprawy: IP65
- *zabezpieczenia: sensor temperatury zewnętrznej i temperatury akumulatora, zabezpieczenie przed kradzieżą*

Pytanie 2.

Dotyczy poz. 71 Bariery wygradzeniowe drogowe U-12a typ 2 o średnicy rury 60mm
Jaki kolor barier jest wymagany? żółty czy biało czerwony?

Odpowiedź:

kolor barier – szary ocynk.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
**ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH
w PLESZEWIE**
Sylvia Paszkowiak - Drogoś
63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54
Tel. 62-74-27-216
R-n 250864149 NIP 617-18-50-694