

## **SPROSTOWANIE**


dotyczące projektu budowlanego pod nazwą **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w miejscowości Czermin”**:

1. Na rysunkach nr 5.3 i 5.5 – przekroje normalne błędnie podano grubości warstwy ścieralnej, która winna wynosić 4 cm w zamian za 5 cm.
2. Na rysunku nr 5.5 – przekrój normalny błędnie podano grubość warstwy z gruntu stabilizowanego cementem, która winna wynosić 20 cm zamiast 15 cm.
3. W opisie technicznym na stronie 4 zamiast warstwy grubości 15 cm z piasku średnioziarnistego winna być warstwa grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=5,0$  MPa.

Powyższe sprostowanie nie powoduje zmian w przedmiarze robót.

Jarocin, dnia 21.04.2020 r.

Projektant:

  
**mgr inż. Ireneusz Ignaszak**  
Upr. bud. do proj., kierow. nadzorow.  
i kontrolow. w specj. konstr.-inż.  
w zakresie drog i lotnisk  
Nr UAN-8386/7/8