

Pleszew, dnia 29. 04. 2020r.

**Zamawiający**

Powiat Pleszewski  
ul. Poznańska 79, 63 – 300 Pleszew  
reprezentowany przez:

**Zarząd Dróg Powiatowych**

**ul. Hallera 54, 63 – 300 Pleszew**

Nr. ZDP. 252. 2. 2020r

Dotyczy:

**przetarg nieograniczony na : Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin**

Zamawiający Powiat Pleszewski w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew, zawiadamia iż w przedmiotowym postępowaniu , wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zamieszcza poniżej treść zapytania oraz wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie 1.**

Dotyczy D.04.08.01. W pkt.2.6 jest zapis „Nie dopuszcza się stosowania mieszanek mineralno – asfaltowych z dodatkiem destruktu asfaltowego. ”Powyższe jest zrozumiałe, ponieważ stosowanie nieprzetworzonego materiału o nieudokumentowanej jednorodności jest niezgodne z aktualnymi wytycznymi. Prosimy natomiast o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego, zgodnie z pkt. 5.2.2.

**Odpowiedź:**

**Wyraża się zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego do mieszanki mineralno – asfaltowej dla warstwy wyrównawczej.**

**Pytanie 2.**

Dotyczy D.05.03.05b. W pkt.2.7 jest zapis: „Nie dopuszcza się stosowania mieszanek mineralno – asfaltowych z dodatkiem destruktu asfaltowego. ”Powyższe jest zrozumiałe, ponieważ stosowanie nieprzetworzonego materiału o nieudokumentowanej jednorodności jest niezgodne z aktualnymi wytycznymi. Prosimy natomiast o potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego . Przywołany w SST dokument WT2-2014 dopuszcza ten materiał w ilości do 20% "metodą na zimno" oraz do 30% "metodą na ciepło". Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Jego zastosowanie obniży koszt inwestycji, przy zachowaniu wszystkich wymaganych właściwości mm-a.

**Odpowiedź:**

**Wyraża się zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego do mieszanki mineralno – asfaltowej dla warstwy wiążącej.**

**Pytanie 3**

Prosimy o zamieszczenie stałej organizacji ruchu.

**Odpowiedź: W załączeniu przesyłam projekt stałej organizacji ruchu.**

#### **Pytanie 4**

SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podaje zastosowanie stabilizacji Rm 2,5 MPa natomiast Opis Techniczny oraz Przekroje podają zastosowanie stabilizacji Rm 5,0 MPa. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy zastosować Rm 5,0 MPa czy Rm 2,5 MPa.

#### **Odpowiedź:**

**Należy zastosować stabilizację Rm = 5,0 MPa, tak jak w opisie technicznym i na przekrojach.**

#### **Pytanie 5**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy w związku z obecną sytuacją w Polsce (pandemia koronawirusa) Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentu gwarancji – wadium opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym bezpośrednio na wskazany adres mailowy Zamawiającego podany w SIWZ tj.

[zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl](mailto:zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl) ?

**odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentu wadium na adres mailowy**

#### **Pytanie 6.**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy w związku z obecną sytuacją w Polsce (pandemia koronawirusa) w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentu gwarancji – zabezpieczenia umowy opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym bezpośrednio na wskazany adres mailowy Zamawiającego podany w SIWZ tj. [zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl](mailto:zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl) ?

Wprowadzanie powyższych zmian jest uzasadnione tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe w obecnej sytuacji w Polsce ograniczają wysyłkę dokumentów w formie papierowej.

**Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentu gwarancji na adres mailowy.**

#### **Pytanie 7.**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem dot. poz. 56 d.5 kosztorysu „Montaż znaku aktywnego D6 Sign Flash” Czy to ma być znak z pojedynczym panelem solarnym i z jedną lampą ostrzegawczą u-35a? Montowany na wysięgniku czy słupku?

**Odpowiedź: zgodnie z projektem organizacji ruchu – znak z pojedynczym panelem solarnym i 2 lampami, montowany na słupku**

#### **Pytanie 8**

Dotyczy § 2 pkt 3 lit. f) projektu umowy.

Proponujemy wykreślenie zapisu § 2 pkt 3 lit. f) i zastąpienie go następującym:

„f) koszty związane z wykonaniem badań, sprawdzeń i pomiarów potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów, w ilości zgodnej z SST.”

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wykreśla zapisu ani nie wprowadza zmian w zapisie § 2 pkt 3 lit f.**

#### **Pytanie 9**

Dotyczy § 9 pkt projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego).

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi i nie zmienia zapisu § 9 umowy**

#### **Pytanie 10**

Dotyczy § 10 pkt 2 ppkt 4 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych?

Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje prowadzenia na terenie budowy prac równoległych**

### **Pytanie 11**

Dotyczy § 11 pkt 1 ppkt 5 projektu umowy.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu i określenie w jaki sposób fakt ewentualnego „nienależytego wykonywania zobowiązań umownych” zostanie stwierdzony.

*Odpowiedź:*

**Fakt nienależytego wykonania zobowiązań umowy zobowiązany będzie potwierdzać Inspektor nadzoru, zamawiający lub inne uprawnione organy odpowiednim wpisem do dziennika budowy.**

### **Pytanie 12**

Dotyczy § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. a) oraz pkt 1 ppkt 3 lit. a) projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy określonej w w/w pkt projektu umowy do 10% ceny umowy.

*Odpowiedź:*

**Zamawiający nie zmienia § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. a) oraz pkt 1 ppkt 3 lit. a) projektu umowy.**

### **Pytanie 13**

Dotyczy § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. b) projektu umowy.

Wnosimy o zamianę w § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. b) słowa "opóźnienie" na słowo: "zwłoka".

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

*Odpowiedź:*

**W § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. b) projektu umowy zapisane jest słowo zwłoka.**

### **Pytanie 14**

Dotyczy § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. j), lit. l) oraz lit. m) projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. j), lit. l) oraz lit. m) projektu umowy do poziomu 0,2% ceny ofertowej brutto.

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

*Odpowiedź:*

**Zamawiający nie zmienia określonych § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. j), lit. l) oraz lit. m) projektu umowy**

### **Pytanie 15**

Dotyczy § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. t) projektu umowy.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu, że kara ta zostanie naliczona w przypadku, gdy niezgodne oznakowanie, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością będą wynikały z winy Wykonawcy. W sytuacji np. kradzieży oznakowania lub jego zniszczenia przez osoby trzecie w godzinach nocnych, Wykonawca nie będzie w stanie poprawić oznakowania bezpośrednio po wystąpieniu takiego zdarzenia.

*Odpowiedź:*

**zmienia się brzmienie zapisu § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. t) projektu umowy.**

**§ 15 pkt 1 ppkt 1 lit. t) projektu umowy i otrzymuje brzmienie-**

**t). za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością (wynikające z winy Wykonawcy) - 500,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości;**

**Pytanie 16**

Ad. SIWZ pkt XX ppkt 8. Tabela elementów scalonych

Zamawiający wymaga aby wykonawca załączył do oferty Kosztorys ofertowy, który musi zawierać tabelę elementów scalonych. Brak wzoru tabeli w dokumentacji przetargowej. Prosimy o potwierdzenie, że tabela elementów scalonych to sumy działów. Prosimy o zamieszczenie wzoru tabeli.

**Odpowiedź:**

**Tabela elementów scalonych to sumy działów. W załączeniu formularze kosztorysów ofertowych do wypełnienia z tabelą elementów scalonych..**

*Przewodniczący  
Komisji Przetargowej*

*Sylwia Paszkowiak Drogoś*