

Pleszew, dn. 11.05.2017r

Zamawiający:

Powiat Pleszewski
ul. Poznańska 79
63 – 300 Pleszew

Numer sprawy: ZDP . 252.7. 2017.

Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **“Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta. Etap III (odcinek od km 7+100 do km 10+387) nawierzchnia”**

Zamawiający: Powiat Pleszewski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęło do Zamawiającego zapytanie, na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie1. Dotyczy D.05.03.05b, tab. 5. Błędnie podano minimalną zawartość asfaltu dla mieszanki AC16W, KR3-4. Zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3.68, tj. WT2-2014, parametr ten powinien wynosić Bmin 4,6. Prosimy o skorygowanie treści SST.

Odpowiedź: *Parametr Bmin przyjąć zgodnie z WT2-2014*

Renata Zalaszevska
/-/
Przewodniczący Komisji Przetargowej